

Prosimy o informację:

W przedmiarze robót – pozycja 2.2.4

- Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - brak jest obmiaru
Prosimy o jednoznaczne określenie ilości.

Prosimy o informację :

czy Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni z rur PEHD na studnie z kręgów żelbetowych.



Gmina Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 2014.06.18

DR-I.271.3.2014

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

dotyczy: „Budowa – rozbudowa drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+015 do km 0+470 i remont drogi gminnej nr 100119R (ul. Działkowców) w Gorzycach od km 0+470 do km 0+700”.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2013, poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 17.06.2014 r. (data wpływu 17.06.2014) oraz zapytanie z dnia 17.06.2014 r. (data wpływu 18.06.2014 r.)

- Pytanie 1: Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany studni z rur PHD na studnie z kręgów żelbetowych.
- Pytanie 2: Pozycja 2.2.4 przedmiaru robót z zakresu kanalizacji deszczowej brzmi następująco:
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm
 $V = 12 * (2+6+1,3) * 0,15 = 111,6 * 0,3 = 33,48 \text{ m}^3$.

Z poważaniem

WÓJT
M. Grzegorzek
mgr inż. Michał Grzegorzek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a