

Gorzyce, dnia 21.07.2015 r.

Znak sprawy: I-I.271.16.2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: wszyscy

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(Dz.U. z 2013 r. poz.907 z późn.zm) przekazuje treść pytania wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego w prowadzonym postępowaniu na : „Dostosowanie budynków kompleksu szkolnego przy ul. Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych”.

ZAPYTANIE DO SIWZ

W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu p.n. „Dostosowanie budynków kompleksu szkolnego przy ul. Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach do potrzeb osób niepełnosprawnych” zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących SIWZ w zakresie windy osobowej:

1. W związku z koniecznością udzielenia co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlane, proszę o potwierdzenie że na zamontowane urządzenia (tj. m.in. windę) Zamawiający akceptuje gwarancję i rękojmię o długości jaką daje producent danego urządzenia czyli 24 miesiące .
2. Wnosimy o zmianę postanowień w SIWZ dotyczącym terminu realizacji zamówienia i przedłużenie go o czas niezbędny na wykonania zamówienia. Technologiczny cykl produkcyjny urządzenia to 8-10 tygodni, czas montażu i odbioru przez UDT to kolejne 3-4 tygodni. Mając jednak na uwadze nadchodzący okres przerwy wakacyjnej w fabrykach w całej Europie (trwający około 3 tygodni) oraz powyższe terminy technologiczne wnosimy, aby termin realizacji wynosił 14-16 tygodni od dnia podpisania umowy. Zaproponowany termin 15.10.2015 ograniczy znacząco lub całkowicie liczbę oferentów oraz doprowadzi do sytuacji w której cena będzie zdecydowanie wyższa, niż ta którą możecie Państwo otrzymać przedłużając termin np. do końca listopada 2015.

3. Prosimy o określenie standardu wykonania windy . W opisie są sprzeczne informacje dotyczące ilości wejść do windy, ponieważ z opisu w specyfikacji wynika że jest kabina jest przelotowa, a z projektu że kabina nieprzelotowa. Prosimy o potwierdzenie na których ścianach ma być przeszklenie :

- ściana tyła
- ściana boczna prawa (z napędem)
- ściana boczna lewa.

Odpowiedź na pyt nr 1.

Zamawiający wymaga od oferenta (wykonawcy) udzielenia 36 miesięcznej gwarancji na budowane urządzenia (tj. m.in. windę).

W gestii oferenta (wykonawcy) jest przedłużenie gwarancji do co najmniej 36 miesięcy pomimo gwarancji producenta, który określa ją na 24 miesiące (możliwość dokupienia przedłużenia gwarancji).

Odpowiedź na pyt nr 2.

Zamawiający przedłuża termin wykonania zadania do dnia 31 października 2015 r. z uwagi na ograniczony termin rozliczenia dofinansowania tego zadania.

Odpowiedź na pyt nr 3.

- winda ma być nieprzelotowa
- przeszklenie wewnętrzne windy bez ściany bocznej z napędem.


Z up. Wójta Gminy
Lucyna Małyka
Zastępca Wójta