



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 23.06.2016 r.

I-I.271.13.2016

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.***

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ((Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 21.06.2016 r.:

Pytanie 1:

W załącznikach do SIWZ stanowiących „projekty budowlano-wykonawcze instalacji fotowoltaicznych” dla opisanych powyżej szkół znajduje się zapis że jeżeli zostanie podpisana umowa na magazynowanie energii, to system blokowania wypływu energii jest zbędny. Czy system blokowania wypływu energii do sieci ma być uwzględniony w cenie ofertowej?

Ad. 1:

Zamawiający informuje, że układ antywypływowi należy wykonać.

Pytanie 2:

W załączniku do SIWZ stanowiącym „projekt budowlano-wykonawczy instalacji fotowoltaicznej Szkoły Podstawowej w Gorzycach” podane są następujące rozbieżne moce inwertera: 12 kWp, 20 kWp, 25 kWp. Proszę podać jego właściwe oczekiwane parametry.

Ad. 2:

Zamawiający informuje, że schemat i ilość paneli określają moc przetwornika na 12 kWp.

Otrzymują:

1 x Pytający
1 x Strona internetowa Zamawiającego
1 x a/a

WÓJT
mgr Leszek Surdy