



# Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75  
fax: (0-15) 836 22 09  
e-mail: ug@gminagorzyce.pl  
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 24.06.2016 r.

I-I.271.13.2016

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: ***Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzyce poprzez termomodernizację Zespołu Szkół we Wrzawach oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach.***

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 23.06.2016 r.:

### Pytanie 1:

W punkcie 77 książki przedmiaru Zespołu Szkół we Wrzawach zapisano – usunięcie zanieczyszczeń i przygotowanie istniejącej powierzchni stropu pod docieplenie, następnie w punktach 78, 79 izolacja z folii i wełny mineralnej. Obecnie na stropie jest położona izolacja z papy, wełny mineralnej i folii. Czy należy przyjąć do wyceny docieplenie istniejącego ocieplenia stropu czy demontaż obecnej izolacji i wykonanie nowej zgodnie z przedmiarem.

### Ad. 1:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć docieplenie istniejącego ocieplenia stropu – przedmiar pozostaje bez zmian.

### Pytanie 2:

W punkcie 80 jest izolacja z folii przymocowana do konstrukcji drewnianej z folii wiatroizolacyjnej – czy do wyceny należy przyjąć wiatroizolację mocowaną do konstrukcji dachowej czy układaną poziomo na wełnie mineralnej mocowanej do belki wiązarowej.

### Ad. 2:

Zamawiający informuje, że należy przyjąć układanie folii poziomo w poz. 78 i 80.

### Otrzymują:

- 1 x Pytający
- 1 x Strona internetowa Zamawiającego
- 1 x a/a

Z up. Wójta Gminy  
mgr Lucyna Małyka  
Zastępca Wójta