

DECYZJA



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 17 września 2015r. poz. 1412 z późn. zm.),
- 2) §16, ust.1, pkt.6, §17 ust.1. pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 27 listopada 2015r. poz.1989),
- 3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 7 stycznia 2016r. poz. 23 z późn.zm),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w ramach *kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe* w dniu 2017-06-02

- w zakresie monitoringu kontrolnego w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Furmanach i Sklep GS we Wrzawach, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/50401/06/2017 i Nr SB/50429/06/2017 z dnia 2017-06-08,

- w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Gorzycach, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/52082/06/2017 z dnia 2017-06-13, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce

w zakresie wymagań określonych w załącznikach Nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametrów określonych w lp. 2, w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbki wody pobranej w ramach *kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe* w dniu 2017-06-02 w zakresie monitoringu kontrolnego w punktach pobrania: Szkoła Podstawowa w Furmanach i Sklep GS we Wrzawach, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/50401/06/2017 i Nr SB/50429/06/2017 z dnia 2017-06-08 oraz w zakresie monitoringu przeglądowego w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody w Gorzycach, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/52082/06/2017 z dnia 2017-06-13, wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A, z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek z wymaganiami zawartymi w załącznikach Nr 1-3 do rozporządzenia oraz parametrów określonych w lp. 2, w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 27 listopada 2015r. poz.1989), orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.


Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 1, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1 i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.




PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Tarnobrzegu
lek. med. Małgorzata Korczyńska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

2. a/a

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce