



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 18.01.2018 r.

I-I.271.4.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Dotyczy: *„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Wrzawy oraz ul. Pączek Gorzycki w miejscowości Gorzyce”.*

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 11.01.2018 r. i zapytanie z dnia 12.01.2018 r. Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy mając na uwadze przyszłą eksploatację pompowni, ich serwisowanie i obsługę gwarancyjną Zamawiający będzie wymagał, aby wszystkie tłocznie i pompownie przydomowe pochodziły od jednego producenta?

Ad. 1:

Mając na uwadze powyższe, oraz fakt, że zarówno tłocznie jak i pompownie przydomowe są integralną częścią zaprojektowanego systemu kanalizacji ciśnieniowej, Zamawiający wymaga, aby pompownie przydomowe i tłocznie pochodziły od jednego producenta.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenia – tłocznie i pompownie przydomowe (ich wielkość, parametry, technologia) wykonane były w oparciu o typoszeregi katalogowe takich urządzeń danego producenta, a nie były np. prototypami?

Ad. 2:

Tak, Zamawiający wymaga aby tłocznie i pompownie przydomowe były urządzeniami katalogowymi, a nie prototypami.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie materiałowe pomp z żeliwa jako materiału powszechnie stosowanego w systemach kanalizacji sanitarnej? Wykonanie jedynie obudowy silnika pompy ściekowej ze stali nierdzewnej nie znajduje praktycznego uzasadnienia.

Ad. 3:

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym dokładnie opisał równoważność urządzeń - punkt 4 podpunkty 1-6.


Zamawiający dopuścił zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji parametrów technicznych, cech użytkowych i właściwości.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pomp o parametrach hydraulicznych spełniających wymagania poprawnej pracy systemu, poparte szczegółowymi obliczeniami, mieszczącymi się w wymaganym przedziale mocy.

Ad. 4:

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym dokładnie opisał równoważność urządzeń - punkt 4 podpunkty 1-6. Zamawiający dopuścił zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia przez nie wszystkich opisanych w projekcie i specyfikacji parametrów technicznych, cech użytkowych i właściwości.



WÓJT
mgr Leszek Surdy

Otrzymują:

1 x Pytający

1 x Strona internetowa Zamawiającego

1 x a/a