



Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 21.02.2018 r.

I-I.271.6.2018

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

Dotyczy: *„Budowa instalacji fotowoltaicznych dla budynków Stacji Uzdatniania Wody oraz Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach”*

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 15.02.2018 r.:

Pytanie 1:

W projekcie budowlanym zapisano odmienne wymogi wobec modułów PV niż w PFU. Dotyczy to sprawności ogniw, grubości przedniej szyby i wymiarów modułów, a także wymienienia w projekcie kilku innych parametrów, które w PFU są już nieuwzględnione. Prosimy o doprecyzowanie, które dokładnie wymogi obowiązują. Pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż parametrów zapisanych w projekcie nie oferuje żaden z bardzo wielu znanych nam producentów, dlatego prosimy o przychylenie się do ustaleń z PFU.

Ad.1:

Zamawiający potwierdza, iż wymaga spełnienia parametrów modułów fotowoltaicznych podanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający uzna za zgodne ze specyfikacją moduły 60-ogniwowe o wymiarach 992 x 1650 mm?

Ad. 2:

Tak, zgodnie z wymaganiami podanymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Otrzymują:

- 1 x Pytający
- 1 x Strona internetowa Zamawiającego
- 1 x a/a


mgr Leszek Surdy