


KOMUNIKAT



Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu o jakości wody z wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach, 39-432 Gorzyce

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 25.09.2018r. z sieci wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach 39-432 Gorzyce stwierdził przekroczenie parametrów mikrobiologicznych w zakresie bakterii grupy coli w liczbie 13 jtk w 100 ml wody - przy wartości parametrycznej liczba 0 jtk w 100ml wody, co stanowi naruszenie wymagań higienicznych i zdrowotnych oraz jest sprzeczne z obowiązującym w tym zakresie załącznikiem nr 1 część C tabela 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dnia 11 grudnia 2017r. poz. 2294).

W związku z powyższym PPIS w Tarnobrzegu wydał w dniu 27.09.2018r. decyzję, w której stwierdził brak przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach i nakazał Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9 podjęcie skutecznych działań naprawczych.

Obecnie woda pochodząca z sieci wodociągu Gorzyce w punkcie pobrania Sklep Spożywczy GS Nr 13 w Sokolnikach, 39-432 Gorzyce nie może być spożywana ani używana do celów higienicznych przez osoby zatrudnione w obiekcie. Woda może być jedynie używana do celów porządkowych.

Wodociąg Gorzyce zaopatruje w wodę budynek w którym pracuje 4 osoby.

W przypadku poprawy jakości wody odbiorcy będą poinformowani oddzielnym komunikatem.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w TARNOBZREGU

dr nauk o zdrowiu Małgorzata Michalska-Szymaszek