



# Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75  
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75  
fax: (0-15) 836 22 09  
e-mail: ug@gminagorzyce.pl  
witryna: www.gminagorzyce.pl

I-I.271.5.2019

Gorzyce, 25.02.2019 r.

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: *Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Trześń i Motycze Poduchowne..*

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018, poz. 1986) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 20.02.2019 r. i 22.02.2019 r.:

### Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania zapisanego w SIWZ oraz projekcie umowy w wysokości 10% na 5% oraz dokona stosownych zmian zapisów SIWZ i w umowie?

### Ad. 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie.

### Pytanie 2:

Jakie należy przyjąć do wyceny rury fi 160 w miejscowości Trześń SDR 11 czy SDR 17 (istnieją rozbieżności pomiędzy ST i PT)?

### Ad. 2:

Należy przyjąć rury fi 160PE, PE100 SDR11, PN16.

### Pytanie 3:

Jakie należy przyjąć obudowy sztywne czy teleskopowe (rozbieżności)?

### Ad. 3:

Należy przyjąć obudowy teleskopowe.

### Pytanie 4:

Czy można do wyceny przyjąć rury PE RC, które można montować bez zastosowania podsypki o obsypki piaskowej?

Ad. 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie rur PE RC.

Otrzymują:

1. Pytający
2. Strona internetowa Zamawiającego
3. a/a

WÓJT  
*Janusz Szuda*