Wójt Gminy Gorzyce

ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce

telefon: (0-15) 836 20 75
fax: (0-15) 836 22 09
e-mail: ug@gminagorzyce.pl
witryna: www.gminagorzyce.pl

Gorzyce, 27.08.2020 r.

I-I.271.10.2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: Przebudowa dróg gminnych nr: 100141R (ul. Zastawie) i 100140R (ul. Szkolna) w Sokolnikach.

Działając na podstawie art. 38 ust 1 pkt 3 w związku z ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 25.08.2020 r.:

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

Pytanie 2:
Proszę o dołączenie tabeli robót ziemnych dot. ul. Szkolnej i Zastawie.

Odpowiedź:
Przedmiar robót szczegółowo określa ilość robót ziemnych w związku z tym dokumentacja projektowa nie zawiera tabeli robót ziemnych.

Pytanie 3:
Proszę o dołączenie przekroi poprzecznych – dot. ul. Szkolnej.

Odpowiedź:
Dokumentacja nie zawiera przekroi poprzecznych.

Pytanie 4:
Proszę o dołączenie do dokumentacji D-04 05.01.13.01 dot. wykonania podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Odpowiedź:
Zamawiający załącza SST - Szkolna D-04.05.01

Pytanie 5:

Jaka kategoria ruchu i lepiszcze asfaltowe? – dot. ul. Szkolnej.

Odpowiedź:
Należy przyjąć lepiszcze jak dla kat. ruchu Kr – 2.

Pytanie 6:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie AC 11W zamiast AC 8W do wykonania warstwy wyrównawczej ul. Zastawie?

Odpowiedź:
Z uwagi na przyjętą ilość wyrównania mieszanką mineralno - asfaltową istniejącej nawierzchni w ilości średnio 50 kg / m^2, Zamawiający podtrzymuje zastosowanie AC 8W.

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie bruków o standardowej nasiąkliwości dla klasy 2B tj. 6 %?

Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zastosowanie bruków o nasiąkliwości nie większej niż 5 %.

Otrzymują:
1 x Strona internetowa Zamawiającego
1 x Pytający
1 x a/a

WÓJT
mgr Jerzek Surdy