



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBRZEGU**

ul. 1-go Maja 5
39-400 Tarnobrzeg

Znak sprawy: PSK.9011.2.11.2023

Tarnobrzeg, 24 marca 2023r.

URZĄD GMINY GORZYCE
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna

2023-04-03
Nr Rejestru 3400.2023-1
Ilość załączników

Podpis

**Wójt Gminy Gorzyce
ul. Sandomierska 75
39-432 Gorzyce**

**Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
w gminie Gorzyce za 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz.338),
- art.12 ust.1 i 4 art.13 ust.2 ustawy z 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028 z późn.zm.),
- §23 ust. 1,2,3,4,5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294)

oraz w oparciu o wyniki laboratoryjnych badań próbek wody i zapoznaniu się z informacjami zawartymi w protokole kontroli sanitarnej urządzenia wodociągowego i protokołach pobrania próbek wody przekazuje ocenę obszarową jakości wody za 2022 rok dla gminy Gorzyce.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu prowadzi stały nadzór nad jakością wody w wodociągu Gorzyce.

Wodociąg Gorzyce

Wodociąg zaopatrywał w wodę 12750 mieszkańców. Właścicielem ujęcia i sieci wodociągowej jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach ul. Wrzawska 9.

Proces technologiczny wody bez zmian. Produkcja wody w 2022r. wynosiła 2827 m³/dobę.

Zaplanowano i wykonano 1 kontrolę Stacji Uzdatniania Wody.

Na obszarze zaopatrywanym przez wodociąg Gorzyce Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu pobierał próbki wody do badań laboratoryjnych z 8 wyznaczonych stałych punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Pobieranie próbek wody w zakresie monitoringu:

- parametrów grupy A: zaplanowano 5 – wykonano 5
- parametrów grupy B: zaplanowano 1 – wykonano 1

Ogółem do badania laboratoryjnego w ramach nadzoru sanitarnego pobrano 6 próbek wody.

W ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwo wodociągowe pobrało do badań laboratoryjnych 12 próbek wody w zakresie monitoringu parametrów grupy A i 2 próbki w zakresie monitoringu parametrów grupy B oraz wykonało badania wody uzdatnionej w ramach monitoringu substancji promieniotwórczych.

W 2022r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu wydał 7 decyzji stwierdzających przydatność wody do spożycia przez ludzi dla wodociągu Gorzyce.

Proces uzdatniania

Woda surowa poddawana jest rozdeszczawianiu, następnie dezynfekcji wstępnej 3% roztworem podchlorynu sodu, koagulacji 6% siarczanem glinu, 0,05% nadmanganianu potasu i 5% mleczka wapiennego. W dalszej kolejności przeprowadzana jest sedymentacja oraz filtracja na filtrach I° i II°. Uzdatniona woda gromadzona jest w zbiornikach wody czystej o pojemności 1000 m³ każdy.

Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z urządzenia wodociągowego zaopatrującego w wodę odbiorców w gminie Gorzyce w zakresie monitoringu parametrów grupy A i grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z dn. 11 grudnia 2017r. poz. 2294) - na dzień 31.12.2022r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZIEGU**

M. M. L.
dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gorzyce, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce,
2. a/a