



Tarnobrzeg, 4 lipca 2023r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBRZEGU**

Znak sprawy: PSK.9020.6.6.2023

URZĄD GMINY GORZYCE
Wpłynęło - Kancelaria Ogólna

2023 -07- 05
Nr Rejestru 6105-213 P
Ilość załączników

P. Kławańska

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu działając na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338),
- 2) art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537),
- 3) §3, §20 ust.1 pkt 1, §20 ust.2 pkt 1, §21 ust.1 pkt 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),
- 4) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.),

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Gorzyce w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe:*

- w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu:

- 08.05.2023r. w punkcie pobrania: Szkoła Podstawowa w Furmanach, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/54565/05/2023 z dnia 12.05.2023r.,
- 12.06.2023r. w punkcie pobrania: Sklep Gminnej Spółdzielni Wrzawy, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/71514/06/2023 z dnia 16.06.2023r.,

wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

- w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 12.06.2023r. w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Gorzyce, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/72776/06/2023 z dnia 19.06.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Gorzyce

w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnobrzegu po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych z wodociągu Gorzyce w ramach *wewnętrznej kontroli prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowe:*

w zakresie monitoringu parametrów grupy A w dniu:

- 08.05.2023r. w punkcie pobrania: Szkoła Podstawowa w Furmanach, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/54565/05/2023 z dnia 12.05.2023r.,
- 12.06.2023r. w punkcie pobrania: Sklep Gminnej Spółdzielni Wrzawy, zawartych w sprawozdaniach z badań Nr SB/71514/06/2023 z dnia 16.06.2023r.,

wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

w zakresie monitoringu parametrów grupy B w dniu 12.06.2023r. w punkcie pobrania: Stacja Uzdatniania Wody Gorzyce, zawartych w sprawozdaniu z badań Nr SB/72776/06/2023 z dnia 19.06.2023r., wykonanych przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe w Pszczynie ul. Cieszyńska 52A,

z uwagi na całkowitą zgodność parametrów badanych próbek w zakresie parametrów objętych monitoringiem grupy A i grupy B spełniających wymagania mikrobiologiczne określone w części A załącznika nr1, chemiczne określone w części B załącznika nr 1, wskaźnikowe określone w części C załącznika nr 1 oraz dodatkowe wymagania chemiczne określone w części D załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294), orzeka jak w sentencji decyzji,

orzeka jak w sentencji decyzji.

Powyższą decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

P o u c z e n i e

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego ul. Wierzbowa 16, 35-959 Rzeszów, które należy wnieść w terminie 14 dni, od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 5, 39-400 Tarnobrzeg (art. 127§1, art. 129§1i §2 Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydaje decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna art. 127a§1 i §2. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania w art. 130 §4.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W TARNOBZREGU**
H.H.L.
dr Małgorzata Michalska-Szymaszek

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Gorzyce ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce.